



Unione Europea

Regione
LombardiaComune di
Peschiera Borromeo

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Dati proprietario

Nome e cognome -
Ragione sociale Immobiliare M.Anto s.n.c.
Indirizzo Via Resistenza
N. civico 33
Comune Peschiera Borromeo
Provincia MI
C.A.P. 20068
Codice fiscale / Partita IVA 05070410153
Telefono 025473414

Catasto energetico

Numero di protocollo 15171 - 000311 / 11
Registrato il 01/06/2011
Valido fino al 01/06/2021

Dati Soggetto certificatore

Nome e cognome Bruno Brambilla
Numero di accreditamento 2722

Dati catastali

Sezione	Foglio	50	Particella	98	Categoria catastale	-
Subalterni da	a	da	a	da	a	
701						

Dati edificio

Provincia Milano
Comune PESCHIERA BORROMEO
Indirizzo VIA DELLA RESISTENZA, 33
Periodo di attivazione dell'impianto 15 ottobre - 15 aprile
Gradi giorno 2404 [GG]
Categoria dell'edificio E.5
Anno di costruzione 1977-1992
Superficie utile 73.00 [m²]
Superficie disperdente (S) 183.02 [m²]
Volume lordo riscaldato (V) 332.90 [m³]
Rapporto S/V: 0.55 [m²]
Progettista architettonico N.D.
Progettista impianto termico N.D.
Costruttore N.D.


Mapa



Classe energetica - EP_H

Zona climatica

E



Prestazione raffrescamento - ET_c



Richiesta rilascio targa energetica

☐ Secondo quanto sancito al punto 11 della DGR VIII/5018 e s.m.i., si richiede, all'Organismo di accreditamento, il rilascio della targa

Emissioni di gas ad effetto serra in atmosfera - CO₂eq

11.49 [kg/m²a]

www.cened.it

Pagina 1/2



1517100 031111

valido fino al 01/06/2021

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Comune di

PESCHIERA BORROMEO

Codice Amministrazione: c_g488

Prot. Generale n.: 0021533 A

Data: 01/08/2011

Classificazione: 6 - 3 - 0



Unione Europea



Regione
Lombardia



Comune di
Peschiera Borromeo

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Indicatori di prestazione energetica

Fabbisogno annuo di energia termica

Climatizzazione invernale ET_H 45.26 [kWh/m²a]

Climatizzazione estiva ET_C 8.49 [kWh/m²a]

Acqua calda sanitaria ET_w 1.51 [kWh/m²a]

Fabbisogno di energia primaria

Climatizzazione invernale EP_H 57.52 [kWh/m²a]

Climatizzazione estiva EP_C [kWh/m²a]

Acqua calda sanitaria EP_w 6.16 [kWh/m²a]

Contributi

Fonti rinnovabili EP_{FER} 0.00 [kWh/m²a]

Efficienze medie

Riscaldamento $\epsilon_{gH,yf}$ 79.00 [%]

Acqua calda sanitaria $\epsilon_{gW,yf}$ 25.00 [%]

Riscaldamento + Acqua calda sanitaria $\epsilon_{gHW,yf}$ 73.00 [%]

Totale per usi termici EP_T 63.68 [kWh/m²a]

Altri usi energetici

Illuminazione EP_L 33.03 [kWh/m²a]

Specifiche impianto termico

Tipologia impianto

Sistema di generazione

- ☒ tradizionale
- ☒ multistadio o modulante
- numero generatori
- potenza termica nom. al focolare
- combustibile utilizzato
- ☐ condensazione
- ☐ multistadio o modulante
- numero generatori
- potenza termica nom. al focolare
- combustibile utilizzato
- ☐ pompe di calore
- numero generatori
- C.O.P. / G.U.E.
- combustibile utilizzato
- ☐ teleriscaldamento
- combustibile utilizzato
- ☐ cogenerazione
- consumo nom. di combustibile
- combustibile utilizzato
- ☐ ad alimentazione elettrica
- potenza elettrica assorbita
- ☐ altro (si veda campo note)

Riscaldamento

ACS

Combinato

1
26.70
Gas naturale

Possibili interventi migliorativi del sistema edificio impianto termico

	Intervento	Superficie interessata [m ²]	Prestazioni U [W/m ² K] η [%]	Risparmio EP _n [%]	Priorità intervento	Classe energetica raggiunta	Riduzione CO ₂ [%]
Involucro	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso l'esterno						
	Coibentazione delle strutture opache verticali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso l'esterno						
	Coibentazione delle strutture opache orizzontali rivolte verso ambienti non riscaldati						
	Coibentazione della copertura						
	Sostituzione delle chiusure trasparenti comprensive di infissi rivolte verso l'esterno						
Impianto	Sostituzione generatore di calore						
	Sostituzione/adequamento del sistema di distribuzione						
	Sostituzione del sistema di emissione						
FER	Installazione impianto solare termico						
	Installazione impianto solare fotovoltaico						
TOT.	Sommatoria di tutti gli interventi ipotizzati						
Note	La priorità degli interventi relativi alle caselle non compilate è trascurabile.						

Note

Timbro e firma

Il Soggetto certificatore dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di aver redatto il presente attestato in conformità con le norme tecniche UNI EN 15613 e s.m.i.

Comune di

PESCHIERA BORROMEO



Soggetto certificatore

Per. Ind. BRUNO A. BRUNO A. LUIGI

Il presente attestato documenta l'avvenuto pagamento, da parte del Soggetto, della somma di Euro 100,00 (cento euro) a titolo di contributo per la certificazione energetica.

Codice Amministrazione: c_g488

Prot. Generale n: 0021533 A

Data: 01/08/2011 Ora: 13:50

Classificazione: 6 - 3 - 0

Isolo regionale di accreditamento e

Pagina 2/2

